

北京绿都综合管理服务有限公司管网水水质7项指标检测结果

2024年1月至3月

	指 标	计里单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022限值	检测结果范围
1	游离氯	mg/L	与水接触时间 $\geq 30\text{min}$ ，出厂水和末梢水中限值 ≤ 2 ，出厂水余量 ≥ 0.3 ，末梢水中余量 ≥ 0.05	0.05~0.10
	总氯	mg/L	与水接触时间 $\geq 120\text{min}$ ，出厂水和末梢水中限值 ≤ 3 ，出厂水余量 ≥ 0.5 ；末梢水中余量 ≥ 0.05	—
	臭氧	mg/L	与水接触时间 $\geq 12\text{min}$ ，出厂水和末梢水限值 ≤ 0.3 ；出厂水中余量—；末梢水中余量 ≥ 0.02 ，如采用其他协同消毒方式，消毒剂限值及余量应满足相应要求	—
	二氧化氯	mg/L	与水接触时间 $\geq 30\text{min}$ ，出厂水和末梢水中限值 ≤ 0.8 ；出厂水中余量 ≥ 0.1 ；末梢水中余量 ≥ 0.02	—
2	浑浊度	NTU	1	0.16~0.33
3	色度	铂钴色度单位	15	<5
4	臭和味	无	无异臭、异味	无
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出~55
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出
7	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	3	0.32~0.64